


STAROSTWO POWIATOWE  
w Wałbrzychu

STAROSTWO  
w Wałbrzychu

Wałbrzych, 5 sierpnia 2004 roku

WZD.5442-U/70/2004



Urząd Miejski  
Ul. Grunwaldzka 55  
58-340 Głuszyca

Odpowiadając na pismo BUA/7331/578/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wnosi następujące uwagi w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n. Budowa kolektora sanitarnego i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zlokalizowanych w Głuszyca Górnej przy ul. Kłodzkiej od nr 61 do końca i ulica Graniczna cała :

- 1) Przewidzieć odtworzenie nawierzchni bitumicznej po robotach związanych z budową kolektora sanitarnego na całej szerokości drogi powiatowej Nr 3363 D.
- 2) Pokonanie kolektorem sanitarnym istniejących przepustów w drodze powiatowej przez umieszczenie rur kolektora pod przepustem , na głębokości min. 0,7 m. licząc od dna przepustu do górnej krawędzi rury kolektora sanitarnego.

Otrzymują :  
1. Adresat  
2. WZD a/a

Za zgodność z oryginałem

Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji  
Spółka s.o.o.  
300 Wałbrzych, ul. Starachowicka 8  
tel. (074) 842-50-21, 842-46-03  
fax (074) 842-64-38  
Regon 890723640 NIP 886-24-95-073

WACŁAW CYRUSIA  
Robert Was