

Głuszyca, dnia 08.07.2013 r.

liR.271.3.7.2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszyca, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW 381)”**

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie:

Projekt zakłada warstwę podbudowy bitumicznej grubości 6 cm. Jednak w SIWZ i przedmiarze warstwa ta ma 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warstwę podbudowy bitumicznej należy zastosować zgodnie z przedmiarem robót; podbudowa z betonu asfaltowego g. 7 cm.

BURMISTRZ

Alicja Ogorzelec

7440/10