

Głuszyca, dnia 30.04.2014 r.

liR.271.2.3.2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej – powódź sierpień 2010 r.**”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1.

Proszę w sposób jednoznaczny udzielić odpowiedzi na pytanie nr 8: cytuję "Jaka jest właściwa długość ogrodzeń do rozebrania i odtworzenia ?"

Odpowiedź nr 1:

Doprecyzowując odpowiedź na pytanie nr 8 z dnia 29.04.2014 r., po konsultacji z Projektantem Zamawiający informuje, że:

Pozycja nr 8 Rozebranie i odtworzenie istniejącego ogrodzenia wraz z furtką dotyczy drewnianego ogrodzenia przy posesji nr 97; w pozycji nr 18 Balustrady stalowe H=1,1 m zabezpieczone antykorozyjnie wraz z odtworzeniem ogrodzenia ujęte jest 2 x 4,9 m balustrady na obiekcie oraz 20 m ogrodzenia stalowego biegnącego wzdłuż drogi przy parkingu (tu odtworzenie należy rozumieć jako rozebranie i montaż).

BURMISTRZ

.....
(podpis Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. www.bip.gluszyca.pl
3. a/a