GMINA GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 GŁUSZYCA
NIP 886-25-72-750 Regon: 890718248

Głuszyca, dnia 21.05.2015 r.

IiR.271.3.3.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **„Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 metrów bieżących [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]"**

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w pozycji D.14.01.01 pkt 5.5 określa sposób ubezpieczeń dna cieku w postaci bruku, natomiast dokumentacja rysunkowa nie zawiera lokalizacji takich ubezpieczeń. Prosimy zatem o określenie i uściślenie zakresu i lokalizacji ubezpieczeń brukowych.

Odpowiedź:
Roboty ujęte w wymienionej STWiOR mogą być wykonane wariantowo – w przypadku konieczności umocnienia skarpy. Od momentu wykonania inwentaryzacji w terenie zakres prac mógł ulec zmianie i konieczne będzie uzupełnienie umocnień.

.....
(podpis Zamawiającego)

Otrzymują:
1. Wykonawca
2. www.bip.gluszyca.pl
3. a/a