

liR.271.3.1.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Sportowe Przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy**”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie:

W STWiOR Zamawiający w sposób niejasny opisuje nawierzchnię ze sztucznej trawy (np. brak wysokości trawy). Wobec czego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o poniższych parametrach:


1. wysokość trawy min 45mm max 47mm
2. grubość włókna min 490 mikronów
3. ilość włókien min 233.000/m²
4. dtex min 12.700
5. monofil
6. 100% PE
7. wypełnienie - zgodnie z badaniem laboratoryjnym
8. eleyar o grubości 15mm (sztuczna trawa montowana jest na elear – SBR + klej)

dla której wymagane są następujące dokumenty:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com).
- b) deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
- f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 będzie pełniło funkcję boiska wielofunkcyjnego, wykorzystywanego do kilku dyscyplin sportowych. Jeżeli Wykonawca posiada na oferowany asortyment wszystkie atesty i deklaracje zgodności, Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o wskazanych parametrach.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

.....
Roman Gład
(podpis Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. www.bip.gluszyca.pl
3. a/a