

Głuszyca, 19 maja 2020 r.

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.2.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna, ul. Przemysłowa , ul. Niecała w Głuszycy"

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dla zamówień część 1 i część 2 dokonania zmiany, poprzez zastąpienie podsypki cementowo – piaskowej zagęszczonej mechanicznie pod jezdnią (ulicą) oraz pod zjazdami na posesje, dojścia i chodniki, na kruszywo granitowe frakcja 0-5 mm (piasek granitowy)

Odpowiedź:

Można zastosować zaproponowane kruszywo granitowe 0/5mm (piasek granitowy), ponieważ w projekcie nie jest doprecyzowany rodzaj piasku (założono z góry pewną dowolność ze względu na dostępność). Warunek jest taki, by był bez domieszek gliniastych i ma spełniać krzywą uziarnienia (nie może być wyraźnej przewagi frakcji zbliżonych do "0"). Należy w takim przypadku także zastosować cement do stabilizacji.

ZASTĘPCA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Grzegorz Szymański