

Głuszyca, 07 sierpnia 2020 r.

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.4.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca dla inwestycji pn.: Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oczyszczalnie ścieków pracujące technologii osadu czynnego lub innej niż zaproponowane w PFU złoże obrotowe? Dopuszczenie innej technologii umożliwi zaoferowanie tańszych oczyszczalni ścieków, ale droższych w eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni pracującej w innej technologii niż wymieniona w PFU. Technologia ta była dobrana do potrzeb Zamawiającego i ujęta w Analizie Efektywności Kosztowej jako najkorzystniejsza również ze względu na koszty eksploatacyjne i trwałość oczyszczalni. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oczyszczalnie pracowały w technologii obrotowych złożeń tarczowych o przepustowościach zgodnych z PFU i złożonym wnioskiem o dofinansowanie, zamknięte korpusem wykonanym z GPR.