

Głuszyca, 13 sierpnia 2019 r.

Nr sprawy: IiR.271.3.11.2019

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Głuszycy (droga powiatowa nr 3377D)".**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie montażu krawężników betonowych - w opisie technicznym przewidziano krawężniki 15x30 cm, na rysunku konstrukcyjnym i w przedmiarze krawężnik 20x30 cm.

Odpowiedź:

Krawężniki betonowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym czyli 15x30 cm.

Jednocześnie wyjaśniam, że jeżeli jest to możliwe należy zachować istniejący krawężnik granitowy, uzupełniając braki również krawężnikiem granitowym. Pozostałą część, za piątym zjazdem, należy uzupełnić krawężnikami betonowymi.

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
  
Roman Głód